

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп
населения
№ 081

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: Школа

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 646614 Омская область, Горьковский район, д. Демьяновка, ул. Ленина. д.22, тел.8(38157)33-223, demjnovkaoosh@mail.ru

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 750 кв.м
- часть здания 1 этажей (или на этаже), - кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9723 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1969, год последнего капитального ремонта: 2012 г

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2022 г

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Демьяновская основная общеобразовательная школа», МБОУ «Демьяновская СОШ» тел. 8(38157)33-223

(полное наименование, сокращенное наименование)

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 646614, Омская область, Горьковский район, д. Демьяновка, ул. Ленина , д.22, тел.8(38157)33-223, demjnovkaoosh@mail.ru тел. 8(38157)33-223

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная, (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Комитет по образованию Администрации Горьковского муниципального района Омской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 646600, Омская область, Горьковский район, р.п. Горьковское, ул. Красный путь, д. 2, 8(38157) 21-153, gorkov_obrazov@mail.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: труд и занятость, здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, жилищный фонд, административные здания и учреждения (*нужное подчеркнуть*).
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно (*нужное подчеркнуть*).
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 6,5 до 18 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития (*нужное подчеркнуть*).
- 2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день 25, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день 2.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом до муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Демьяновская основная общеобразовательная школа» можно добраться на личном автомобиле, или на автомобиле службы «Социальное такси».
(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 50 м.
- 3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет (*нужное подчеркнуть*).
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (*нужное подчеркнуть*).
- Их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, нет (*нужное подчеркнуть*).

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) ¹⁾
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ДУ
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ДУ

¹⁾ Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ¹⁾	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	1
2	Вход (входы) в здание	ДУ	1	2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ	1,3,4,5, 6,7,9	3,4,6,8,9, 11,14
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	2,4,5,6, 7,9	3,4,6,8,11, 12,14
5	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-	-	-
6	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	9	14
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	15
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

¹⁾ Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов (по наименьшему значению 2, 3, 4 функциональных зон, табл. 3.4)
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Демьяновская основная общеобразовательная школа » *доступно условно*
для инвалидов и МГН.

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию после 01.07.2016 и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	1	-	-	-
2. В результате проведения после 01.07.2016 капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	1	-	-	-
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	-	1	-	-	-
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту предоставления услуги	-	1	-	Установить элементы информации об объекте, отремонтировать пути движения по территории и пути эвакуации, оборудовать автомобильную стоянку, пешеходную дорожку от автомобильной стоянки, обновить асфальтовое	2022-2030 гг.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				покрытие, понизить пороги в здании, высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м., установить визуальные, акустические и тактильные средства информации.	
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	1	-	-	-	-
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	1	-	-	-	-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-	1	-	Установить кнопку вызова дежурного перед входом в здание. На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м.	2030 г.
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	1	-	-	-	-
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	-	1	-	Установить кнопку вызова дежурного перед входом в здание. На высоте не более 1,1 м и не менее 0,85 м.	2030 г.
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	-	1	-	Оборудовать автомобильную стоянку. Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м. Установить знак и нанести разметку для автомашины инвалида на кресле-коляске размером 6,0х3,6 м. Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) в соответствии с ГОСТ 12.4.026, расположенным на высоте не менее 1,5 м.	2022-2030 гг.
4.2. Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	В полотнах наружных дверей, доступных для МГН, следует предусматривать смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть	2030 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Ширина рабочей створки должна быть не менее 0,9 м в свету. Высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	Обозначить места для инвалидов. Таблички и навигация внутри здания должны быть едины, понятны и доступны для инвалидов по зрению. Информационные обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.	2022-2030 гг.
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной	-	1	-	На полу внутри здания нанести контрастную полосу, ведущую	2022-2030 гг.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне				к зоне целевого обслуживания. Информирование об обозначениях помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	-	1	-	Обучение специалистов	2022-2030 гг.
4.6. Сменные кресла-коляски	-	1	-	Приобретение кресла-коляски	2030 г.
4.7. Поручни	-	1	-	Лестницы и пандусы должны иметь с одной стороны ограждения с двойными поручнями на высоте 0,7/0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27-0,33 м) и иметь не травмирующее завершение. При ширине лестниц на основных входах в здание 4,0 м. и более следует устанавливать разделительные	2022-2030 гг.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				поручни. Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой.	
4.8. Пандусы	-	1	-	Установить пандус с уклоном не круче 1:20. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5х1,5 м. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м. Поручни должны выступать за марш пандуса на 0,3 м и иметь нетравмоопасное завершение. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0 м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1 м следует устанавливать на	2022-2030 гг.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				промежуточных площадках и на съезде. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчетливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности.	
4.9. Подъемные платформы (аппарели), лифты	-	-	-	-	-
4.10. Раздвижные двери	-	-	-	-	-
4.11. Доступные санитарно-гигиенические помещения	-	1	-	Оборудовать туалетную кабинку для инвалидов или организовать индивидуальное решение с техническим средством реабилитации. Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры в плане не менее, м: ширина - 1,65, глубина - 1,8, ширина двери - 0,9. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное	2022-2030 гг.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Габариты доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки применяемого оборудования. В универсальной кабине предназначенных для пользования всеми категориями граждан, в том числе инвалидов, следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений, унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. У дверей санитарно-бытовых помещений или доступных кабин (уборная, душевая,	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				ванная и т.п.) следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м. Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта). В доступных кабинках следует применять водопроводные краны с рычажной рукояткой и термостатом, а при возможности - с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и недостатками зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной с нескользким полом и поддоном без порога.	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				Геометрические параметры зон, используемых инвалидами, в том числе на креслах-колясках, в санитарно-бытовых помещениях общественных и производственных зданий, следует принимать: кабины душевых: закрытые 1,8х1,8 м., открытые и со сквозным проходом; полудуши 1,2х0,9 м. Габаритные размеры могут быть уточнены в процессе проектирования в зависимости от применяемого оборудования и его размещения. Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; ручным душем; настенными поручнями. Глубина сиденья должна быть не менее 0,48 м, длина - 0,85 м. Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8х 1,5 м.	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.12. Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей и площадок	-	1	-	При двустворчатых дверях ширина рабочей створки должна быть не менее 0,9 м. в свету. Высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014 м.	2022-2030 гг.
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	1	-	-	-	-
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	-	1	-	Обучение сотрудников	2022-2030 гг.
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	-	-	0%	Обучение сотрудников	2022-2030 гг.
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1	-	-	-	-
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	1	-	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных	-	-	50%	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта					
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1	-	-	-	-
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	-	1	-	Провести инструктирование/ обучение	2022-2030 гг.
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %	-	-	100%	-	-
7. Доля инвалидов, получивших мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	-	-	-
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %	-	-	-	-	-
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %	-	-	-	-	-

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %	-	-	-	-	-
12. Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %	-	-	-	-	-
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %	-	-	-	-	-
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	-	-	0%	-	2022-2030 гг.
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %	-	-	100%	-	-
16. Доля сотрудников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %	-	-	0%	-	2022-2030 гг.

Примечание: ¹⁾ в колонках на против каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей

численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) ¹⁾
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Текущий ремонт Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	Текущий ремонт
6	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
7	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
8	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
9	Все зоны и участки	Текущий ремонт

¹⁾ Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2022-2030 гг.

в рамках исполнения п 3.6 паспорта доступности № 081

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступно частично-всем

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата http://zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "22" марта 2022 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "22" марта 2022 года № 081
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "22" марта 2022 года №081.

Руководитель



Н.Г. Трофимова
(инициалы, фамилия)

Дата "22" марта 2022 года